
Centrala detectie/avertizare incendii pentru cladirea CDZ ROMATSA DSNA Cluj

I.D.: 91140457

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 21.12.23 | Coduri CPV | 31625100-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 114.761,94 RON - 114.761,94 RON

Descriere: Centrală de Detecție Incendiu cu max. 2 micromodule care să poată susține până la 254 adrese de buclă și 127 dispozitive - detectoare incendiu/butoane echipată corespunzător situației existente a clădirii CDZ Cluj și clădirii tehnice, respectiv: □ Detectori fum - 96 buc; □ Detectori fum și temperatură - 2 buc; □ Detectori fum liniari - 1 buc; □ Indicatori paraleli - 88 buc; □ Detector gaz (hidrogen) - 1 buc; □ Modul intrări / ieșiri - 2 buc; □ Buton incendiu - 11 buc; □ Sirenă interioară - 8 buc; □ Sirenă exterioară - 1 buc; □ Sursă - 1 buc; □ Acumulatori - 3 buc; □ Accesorii de montaj: cablu alimentare, cablu incendiu, tubulatură. Descrierea caracteristicilor tehnice ale centralei se regaseste in caietul de sarcini anexat.
