

Lucrari de intarire pentru alimentare cu energie electrica utilizatori racordati din PTA 9007 CMD 435/2003 CAP Zootehnie Lucieni, jud. Dambovita

I.D.: 94143169

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 04.03.24 | Coduri CPV | 45315600-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 118.476,52 RON - 118.476,52 RON

Descriere: Executia (+As Built) lucrarilor se va face conform documentatiei atasate. Sinteza lucrărilor analizate și propuse: 1. Lucrări în linia electrică aeriană L.E.A. 0,4 kV circuitul nr. 6: Lucrari de demontare - Demontare stâlpi SE 4 nr. 20, 21, 22 - 3 buc - Demontare stâlpi SE 10 nr. 10 - buc - Demontare fascicul de conductoare torsadate 3x70+50 mm², conductoare clasice de aluminiu, și AFY pe tronsoanele PTA - 1 - 2 - 3 - 4 - Demontare console metalice pe tronsonul 1 - 4 Lucrări de montare - Înlocuire stâlp SE 4 înclinat, deteriorat cu stâlp de beton proiectat tip SE 4 - stâlp nr. 20 - 1 buc; - Înlocuire stâlp SE 4 necorespunzătorii funcției din rețea cu stâlpi de beton proiectați tip SE 10 - stâlp nr. 21, 22 - 2 buc; - Înlocuirea conductoarelor torsadate 3x70+50 mm², conductoare clasice de aluminiu, și AFY pe tronsoanele PTA - 1 - 2 - 3 - 4 cu conductoare izolate torsadate tip T2X 700LAL+3x95+1x25 il mm²; în lungime de 750 m; - Inscricționarea stâlpilor pe tronsoanele PTA - 1 - 2 - 3 - 4; - Montare prize de pământ cu $R_p \leq 4 \Omega$ la stâlpii nr. 2, nr. 12 și nr. 22 - 3 buc; - Montare dispozitive legare scurtcircuitor joasă tensiune, DPS-FF/DPS-FN, la stâlpii nr. 2 și 22; - Montare descărcătoare j.t. cu ZnO; 2. Lucrări brașamente - Dezlegarea brașamentelor existente și racordarea acestora la noul conductor proiectat, pe tronsonul 1 - 4 - 61 buc; 3. Principalele cantități fizice - LEA 0,4 kV cu conductoare torsadate tip T2X700LAL+3x95+1x25 mm² - L=750m - Stâlpi Se 10: 3 buc - Stâlpi SE 4: 1 buc - Prize de pământ cu $R_p \leq 4 \Omega$: 3 buc Nota: Solicitarile de clarificari se vor transmite cu 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante se va transmite inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
