
Verificare anuala sistem de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

I.D.: 86320609

Data publicarii	29.08.23	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.941,17 RON - 2.941,17 RON

Descriere: Conditii refuzate: Verificare tehnica anuala a sistemului de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu: Verificarea functionarii centralei de avertizare din dotare (analiza alarmelor si a deranjamentelor). Verificarea capacitatii centralei, test panou, verificarea comunicatiei. Concordanta cu proiectul si constatarea unor eventuale modificari. Verificarea tensiunii si capacitatii acumulatorilor. Testarea liniilor si a interfetelor cu alte echipamente. Verificarea semnalizarilor si a transmiterii semnalului de alarma. Verificarea programarii centralei. Întocmirea registrului de control, daca acesta nu exista. Verificarea functionarii tuturor detectoarelor din locatie, butoanelor ce incendiu si de panica, efectuarea operatiunilor intretinere la detectoare de incendiu, fum, temperatura (tester spray, spray aer comprimat) si butoane incendiu (actionare si deblocare); Operatiuni de intretinere generala.
