

## **Servicii de verificare a instalatiilor de stingere incendii cu hidranti interiori si exteriori**

I.D.: 95531734

Data publicarii 02.04.24 Coduri CPV 50413200-5

Pretul estimativ: 5.145,00 RON - 5.145,00 RON

Descriere: În conformitate cu art. 28.3 din Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere, indicativ PI 18/2-2013, verificarea și mentenanța instalațiilor de stingere incendii (hidranti interiori/exteriori) se efectuează conform SR EN 671 - 3 sau o reglementare echivalentă. Lucrările de verificare și întreținere constau în următoarele operațiuni: □ - verificarea integrității grupurilor de hidranți; □ - verificarea presiunii de ieșire a apei din grupurile de pompare a întregii instalații cu echipament mobil; □ - verificarea integrității cutiilor de hidrant și a componentei acestora; □ - verificarea presiunii în robinetii hidranților; □ - verificarea închiderii robinetilor și a racordurilor, astfel încât modul de manevrare prin deschiderea/închiderea lor să se realizeze complet cu efort minim; □ - verificarea rotelor de furtun; □ - verificarea stării furtunurilor de pompieri din dotarea cutiilor de hidrant; □ - verificare garniturilor (dacă sunt deteriorate, defecte sau lipsesc); □ - verificare furtun de refulare (dacă este deteriorat); □ - verificare teavă de refulare; □ - verificare existentă marcaj/etichetare cu data (luna anul) efectuării și verificării, scadenta următoarei verificări, date de contact ale prestatorului care a efectuat lucrările. Perioadă de garanție de minimum 6 luni pentru serviciile de verificare a hidranților interiori.