
Verificare stingator P6 - OF Galati

I.D.: 94336291

Data publicarii	05.03.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 100,00 RON - 100,00 RON

Descriere: Verificarea stingatorului se face conform OMAI 135/2023. Se efectueaza operatiunile urmatoarele operatiuni: a) identificarea stingatorului; b) verificarea integrității exterioare a recipientului stingatorului; c) verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate; d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei; e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO(2); f) etichetarea și sigilarea stingatorului.
