

Achizitie servicii de revizie ciller Model Novair CTA64-1 buc

I.D.: 71385656

Data publicarii	21.07.22	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.07.22	Pretul estimativ:	6.500,00 RON - 6.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: verificarea presiunii de freon din instalatia chiller; -verificarea si curatirea filtrelor -verificarea si programarea parametrilor de functionare -curatarea condensatorului; -verificarea si ajustarea ventilatorului; -verificarea presiunii vasului de expansiune -verificarea pompei hidrokit-ului; -verificare presiune a modulului UCM-CLD pentru evaporator, condensator si ulei; -verificare subracire, aceasta nu trebuie sa arate valori mai mici de 3 grade C (5,4 F); -verificare a intregului sistem pentru eventuale functionari necorespunzatoare; -verificarea bobinelor condensatorului de mizerii si reziduuri. [operatiile de curatare a bobinei]; -verificarea supraracirii sistemului; -control pierderi ulei/agent de racire si eventual reincarcare instalatii; -verificare conexiuni electrice in tabloul de forta; -verificarea functionarii rezistentei de carter; -verificarea capilarelor; -efectuare test aciditate ulei (buletin analiza); -verificarea punctelor programate; -verificare presiune ulei carter; -verificarea detentorului; -controlul vibratiilor; -verificare aparate control si securitate; -control depuneri saruri pe condensator/vaporizator si curatirea lor (dacă este necesar); -golire/umplere ulei compresor -incarcarea instalatiei de racire cu chiller inclusiv dezaerisirea si pornirea acestuia.
