
REVIZIE PUNCT TERMIC 150-200KW

I.D.: 44095908

Data publicarii	04.10.19	Coduri CPV	50721000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 900,00 RON - 900,00 RON

Descriere: Dispozitivele de comanda si de siguranta (valva de gaz, debitmetru, termostate etc.) trebuie sa functioneze corect. • Circuitul de evacuare a gazelor arse trebuie sa fie perfect eficient. (Centrala cu camera etansa: ventilator, presostatetc. - Camera etansa: garnituri, priza cabluri etc.) (Centrala cu camera deschisa: dispozitiv antirefulare, termostatgaze arse etc.) • Conductele si terminalul aer-gaze arse nu trebuie sa aiba obstacole si pierderi. • Arzatorul si schimbatorul de caldura trebuie sa fie curate si fara cruste. • Verificare reglaje cazane • Electrocul nu trebuie sa aiba cruste si trebuie sa fie corect pozitionat. • Instalatiile de gaz si de apa trebuie sa fie etanse. • Presiunea apei in instalatie la rece trebuie sa fie de minim 1 bar • Pompele de circulatie nu trebuie sa fie blocata. • Vasele de expansiune trebuie sa fie incarcat. • Debitul de gaz si presiunea trebuie sa corespunda valorilor date de producator. NOTA: - in oferta nu sunt prevazute piesele defecte
