
Servicii de verificare tehnica periodica centrale termice

I.D.: 41991267

Data publicarii	10.02.20	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.11.21	Pretul estimativ:	220,00 RON - 220,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

Descriere: Prestatorul va efectua verificarea tehnica periodica a centralelor termice, in vederea obtinerii autorizatiei ISCIR de functionare in continuare. Verificarile, incercarile si probele intocmite de prestator odata cu VTP se vor realiza in conformitate cu recomandarile producatorului, a normelor si prescriptiilor tehnice ISCIR: A1/2010 si vor avea urmatorul caracter minimal: (1) Examinarea instalatiilor de alimentare (combustibil, electricitate, apa, cos); (2) Verificari de functionare la rece (protectii, inclusiv inlocuire/ metrologare supape siguranta, etanseitate circuit combustibil, gaze arse, aer); (3) Reglare sarcina cazan; (4) Verificare automatizare centrala, intocmire buletine de atestare a verificarilor; Centralele termice supuse verificarii periodice sunt: 1) Beretta - 35 Kw 2) Thermansi Athina - 157 Kw
