
detector de gaz cu electrovalva, cu montaj inclus

I.D.: 30887598

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 24.09.18 | Coduri CPV | 38543000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 27.09.18 | Pretul estimativ: | 504,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------|

Descriere: Achiziție, cu montaj inclus, detector de gaz cu electrovalva, necesar pentru funcționarea în condiții de siguranță a centralei termice din locația Calea Vacaresti nr. 470, Sector 4, București. Caracteristicile tehnice minimale, ale detectorului de gaz cu electrovalva sunt: Senzor : semiconductor Sn O2 Tensiune de alimentare : 230V ac (-15% +10%) 50/60 HZ Putere consumată : 3VA Gaz detectat : metan Interval de alarmare : 3% - 20% LIE Prag de alarmare : 9% LIE Timp de stabilizare inițială : 2 min 30 sec Indicatori - led verde (alimentare), led roșu (alarmă vizuală), led galben continuu (defecțiune sau din 10 în 10 secunde - stare de veghe) Buzzer : alarmă sonoră - min.85 Db la 1m Temperatura de lucru: - 10 grC până la +40 grC Temperatura de depozitare: - 20 grC până la +50 grC Umiditate (fără condensare) : 20% - 90% Rh Grad de protecție : IP 42 Se solicită pentru serviciile de montaj o perioadă de garanție de minim 12 luni de la data întocmirii Procesului Verbal de Recepție.
