

Servicii Mentenanta Sistem Avertizare la Incendiu la Spitalul Orasenesc Mioveni

I.D.: 86734328

Data publicarii	05.09.23	Coduri CPV	31625200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 54.292,00 RON - 54.292,00 RON

Descriere: Servicii de mentenanta pentru Sistem avertizare si alarmare la incendiu Mentenanță Sistem Alarmare la Incendiu conform P118/3 - 2015 PRESTATORUL se obligă să efectueze urmatoarele operatiuni la verificări: a) Verificare funcționare senzori fum; b) Verificare funcționare senzori temperatură; c) Verificare funcționare senzori monoxid de carbon; d) Verificare funcționare senzori gaz; e) Verificare funcționare butoane manuale; f) Verificare funcționare sistem alarmare la incendiu (centrală IDSAI); g) Verificare funcționare comunicator telefonic (dacă există); h) Verificare funcționare sirene interioare; i) Verificare funcționare sirene exterioare; j) Verificare baterii și acumulatori; k) Verificare integritate sistem de cabluri (unde există posibilitatea). l) Examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare și remedierea legăturilor imperfecte; m) Remediera defectiunilor minore datorate fluctuațiilor de tensiune sau a unor erori ale echipamentelor, reconectarea alimentării și repunerea sistemului în mod de lucru normal; n) Testări funcționale;
