
Servicii de mentenanta la sistemul de avertizare incendiu

I.D.: 68355711

Data publicarii	18.04.22	Coduri CPV	50324200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.000,00 RON - 2.000,00 RON

Descriere: Verificarea centralei de semnalizare incendiu va cuprinde: -examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defectiuni; -pregatirea centralei pentru o deconectare alternativa de scurta durata în vederea verificarii interne a acesteia; -deconectarea alternativa a alimentarii primare si a celei secundare a centralei; -îndepartarea prafului si a murdariei din interiorul si exteriorul centralei; -examinarea circuitelor imprimate ale centralei pentru eventuale semne de supraîncalziri, întreruperi de circuite sau alte tipuri de defectiuni; -examinarea starii sursei de alimentare, incluzând sursa primara de alimentare si a bateriilor de acumulator; -examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare si remedierea legaturilor imperfecte; -reconectarea alimentarii si repunerea centralei în mod de lucru normal; -examinarea listei de evenimente accesând memoria centralei; -verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor luminosi, a afisajului si a buzzer-ului intern (prin apasare); -preventiv se vor curata si contactele sursei de rezerva (acumulator)
