

## Servicii de intretinere a ascensorului de marfa de la Sucursala BNR Iasi

I.D.: 6220004

Data publicarii	29.04.15	Coduri CPV	50750000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.05.15	Pretul estimativ:	2.700,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: CAIET DE SARCINI - LIFT MARFA 300KG, 3 STATII, AN DE FABRICATIE 2006 LOCALIZARE - SUCURSALA. BNR IASI Consideratii generale- Obiectul contractului, pentru care se organizeaza prezenta procedura de achizitie publica, il reprezinta prestarea serviciilor de service si intretinere a ascensorului de marfa de la Suc. Iasi, de catre o firma autorizata ISCIR pentru aceste lucrari- In cadrul service-ului se va executa o revizie tehnica curenta/luna, si revizia generala anuala in vederea autorizarii.- Prestatorul va cuprinde in oferta sa reviziile curente si revizia generala .- Valoarea consumabilelor necesare service-ului cat si valoarea interventiilor (manopera+deplasare) aparute accidental si solicitate de beneficiar, vor fi incluse in valoarea reviziilor curente. Caracteristici ascensor Ascensor marfa 300kg tip B.K.G. 3 statii Nr.fab. 73606/2006 Asc. SC Elmas SRL fara insotitor permanent Masa cabina 167kg Suprafata utila cabina 1,045 mp 1-Obiectul lucrarilor de revizie tehnica curenta :-informare client referitor la inceperea activitatii de revizie-curatirea (in sens tehnic) trolului, camerei masinii, cabinei si putului-completarea cu ulei a bii trolului si a tuturor lagarelor-verificarea starii de uzura a lagarelor si a buneii functionari a sistemelor de ungere-umplerea cu unsoare consistenta a ungateoarelor si verificarea gresarii-verificarea imbinarilor cu suruburi de la trolu-stabilirea gradului de uzura al sabotilor franei, verificarea functionarii franei si reglarea acesteia-verificarea cuplajului elastic-stabilirea gradului de uzura al cablurilor de tractiune si al cablului limitatorului de viteza-ungerea pieselor supuse frecarii -verificarea functionarii normale a sistemului electric de forta, comanda si semnalizare-verificarea functionarii componentelor de securitate-verificarea sigurantelor electrice -verificarea si reglarea opririi cabinei in statii -verificarea uniformitatii intinderii cablurilor de tractiune si egalizarea acestora-verificarea uzurii ghidajelor(patine,role,etc) cabinei si contragreutatii-ungerea glisierelor cabinei si contragreutatii -verificarea sistemului de verificare optica si acustica-verificarea functionarii normale a ascensorului dupa efectuarea intretinerii-verificarea existentei instructiunilor de exploatare-consemnarea defectiunilor constatate 2- Obiectul reviziei generale demontarea partii superioare a carcasi reductorului si verificarea starii de uzura a angrenajului arbore melcat- roata melcata, a lagarelor si a rulmentului axial al reductorului; - spalarea lagarelor motorului electric si schimbarea uleiului; - spalarea si montarea la loc a carcasi trolului si completarea cu ulei proaspat - verificarea instalatiei electrice din camera masinii din put si cabina - demontarea paracazatoarelor, spalarea, ungerea si verificarea acestora - demontarea rotii de frictie, spalarea si ungerea axelor si lagarelorVerificarile vor respecta PT R2-2010