

Revizie sistem avertizare efracție și incendiu

I.D.: 77335432

Data publicării	13.01.23	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.300,00 RON - 2.300,00 RON

Descriere: Revizie sistem avertizare efracție Verificarea sistemului Verificarea sistemului presupune parcurgerea următoarelor etape obligatorii: -Examinare aspect general -verificare computerizată a sistemului -verificare istoric de evenimente și a mesajelor de stare - verificare ora sistem -verificarea funcționare pe acumulatorul de back-up -verificare funcționare tastaturi -verificare funcționare detectoare -verificare elemente de semnalizare atac -verificare acumulatori și a tensiunii de încărcare -verificare transmisii digitale sau vocale -verificare funcționare semnalizări optice și acustice Revizie Sistem Avertizare Incendiu - Examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defecțiuni; - Verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor luminoși, a afișajului și a buzzer-ului intern; - Examinarea stării sursei de alimentare, incluzând sursa primară de alimentare și a bateriilor de acumulator; - Examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare - Reconectarea alimentării și repunerea centralei în mod de lucru normal; - Pregătirea centralei pentru o deconectare alternativă de scurtă durată în vederea verificării interne a acesteia; - Deconectarea alternativă a alimentării primare și a celei secundare a centralei; - Verificarea integrității buclelor și a numărului de componente din sistem. - Verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare detector -Pentru trimestrul I 2023.
