

Servicii de întreținere și servicii pentru instalațiile și utilajele termice din parcul agroindustrial realizat în cadrul proiectului „TRANSAGROPOLIS - TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT”, COD MIS ETC 1132 pentru perioada 01 decembrie 2016 - 30 noiembrie 2017.

I.D.: 16164295

Data publicării	18.11.16	Coduri CPV	45259300-0
Termenul limita pentru depunere:	25.11.16	Pretul estimativ:	4.000,00 RON

Descriere: Prestatorul va efectua Servicii de întreținere și servicii pentru instalațiile și utilajele termice din parcul agroindustrial realizat în cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT care constau în: A) REVIZIE TEHNICA ANUALA - Curățarea cazanelor și a cosului de fum; - Verificare etanșeității cazanelor; - Verificarea etanșeității instalației de alimentare cu combustibil - Verificare arzător - Verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentului - Verificarea presiunii la combustibil (gaz) - Verificarea pompelor de circulație; - Verificarea funcționării boilerelor; - Verificarea și reglarea supapelor de siguranță - Verificare funcționare stație dedeurizare - Verificarea instalației electrice - Verificarea tirajului cosului de fum - Verificarea pernei de aer din vasele de expansiune - Instruirea și informarea personalului beneficiarului pentru buna funcționare a echipamentului - Emiterea documentului (fișă de revizie și intervenție) care atestă buna funcționare a echipamentelor și avizarea Raportului de către ISCIR dacă e impune acest aviz. - Revizie echipamente racire - Chiller - Verificare funcționare Chiller (umplere vară, golire iarnă), verificare presiuni - Verificare presiuni vase de expansiune - Verificare funcționare pompe. B) VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE (VTP) Aceste lucrări se vor executa în conformitate cu recomandările producătorului, normele și prescripțiile ISCIR și reprezintă ansamblul de activități menite să asigure funcționarea în condiții de siguranță pe toată perioada de valabilitate a contractului. Verificarile, încercările și probele efectuate de către Prestator vor avea următorul caracter minimal: examinarea instalațiilor de alimentare (combustibil, electricitate, apă, cos), verificări de funcționare la rece (protecții, etanșitate circuit combustibil, gaze arse, aer), reglare sarcină cazan, verificare automatizare centrală. C) REPARAȚII ACCIDENTALE (SERVICE) pentru aducerea utilajelor termice și a instalațiilor aferente la un nivel tehnic corespunzător îndeplinirii condițiilor de funcționare, cu înlocuirea contra cost a pieselor defecte dacă este cazul. Piese de schimb înlocuite vor fi achitate separat. Piese de schimb și materialele vor fi în concordanță cu recomandările producătorului.