

Servicii de mentenanță predictivă si verificări profilactice periodice

I.D.: 44048650

Data publicarii 30.09.19 Coduri CPV 45232221-7 71631000-0

Pretul estimativ: 67.191,85 RON - 67.191,85 RON

Descriere: Mentenanta predictiva si verificări profilactice - conf. PE 116 - echipamente primare (I/O, Separatoare, CLP-uri, etc) de comutatie aferente celulelor MT (20/6kV) - statia MT a SP Moinesti: Verificare aspect general si operațiuni de toaletare; Verificarea conformității cu schemele electrice monofilare puse la dispoziție de către Beneficiar; Verificarea continuitatii circuitelor de punere la pamant; Verificarea rezistentei de izolație a circuitului primar; Verificarea rezistentei de izolație a circuitelor secundare; Verificarea interblocajelor si a semnalizărilor mecanice si electrice (daca exista); Verificări funcționale: Separator de sarcina (3 cicluri complete CLOSE/OPEN); Separator de punere la pamant - CLP (3 cicluri complete CLOSE/OPEN); Intreruptor I/O (3 cicluri complete CLOSE/OPEN); Verificare rezistenta de contact bare 20 kV; Verificare rezistenta de contact prize de pamant; Verificare vizuala izolatori; Verificare rezistenta izolație izolatori; Verificare rezistenta izolație TC (Trafo Masura Curent); Verificare raport transformare TC (Trafo Masura Curent); Verificare rezistenta izolație TT (Trafo Masura Tensiune); Verificare raport transformare TT (Trafo Masura Tensiune); Verificare rezistenta izolație întrerupător; Verificare timpi de acționare întrerupător; Verificare Trafo utilaj (izolație si rezistente ohmice). Verificări mecanice (strângeri șuruburi). Emitere buletine de verificare in conformitate cupentru toate operațiunile efectuate, conform caiet de sarcini atasat.