

Serviciul de reparatie sistem presiune cazane de abur 1,2 de 525 t/h, COD CPV 50531100-7

I.D.: 81619715

Documente participare:

- FisaDate_DF1177949.pdf
- 28042023_scan_130350_signed.pdf
- 28042023_scan_130412_signed.pdf
- 28042023_scan_130443_signed.pdf
- 28042023_scan_130503_signed.pdf
- 28042023_scan_130527_signed.pdf
- DUAE_CERERE_221370.xml

Data publicarii	05.05.23	Coduri CPV	50531100-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.06.23	Pretul estimativ:	2.904.384,35 RON - 2.904.384,35 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Cerințele tehnice sunt precizate in caietul de sarcini nr. 8999/18.04.2023, întocmit de către Serviciul Mecanic, al Societatii Electrocentrale Craiova. Datorită regimurilor de temperatură ridicate, solicitărilor termice tranzitorii repetate și a duratei de exploatare de la punerea în funcționare, țevile supraîncalzitului intermediar nr.1 și economizorului, din componenta sistemului de presiune aferent cazanelor nr.1 și 2, au fost supuse la o eroziune avansată cu diminuarea grosimii acestora, implicit creșterea efortului termic admisibil pe unitatea de suprafață a materialului (16Mo3) din componența acestor țevi iar protecțiile drepte și curbe s-au deteriorat sau au cazut. În ultima perioadă au apărut spargeri frecvente la țevile drepte și la curbele din componenta supraîncalzitului intermediar1 și economizorului. Aceste spargeri de țevi au condus la opriri repetate pentru remedierea acestor defecțiuni, cu indisponibilizarea grupului energetic ceea ce are o influență majoră asupra randamentului cazanului, implicit a grupului energetic și reducerea producției de energie electrică și termică a SE Craiova SA. Neefectuarea acestor lucrări de reparatii programate, crește valoarea costului de producție datorită cheltuielilor cu lucrările de reparații accidentale. Solicitarile de clarificari se vor face cu 13 zile inainte de data de depunere a ofertelor la sectiunea intrebari in SEAP, iar raspunsul entitatii contractante se va transmite cu cel puțin 10 zile inainte de data de depunere a ofertelor, entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari depuse pana la termenul stabilit pe primirea acestora.
