

---

## **Verificare si igienizare aer conditionat 9000-12000 BTU;18000-24000 BTU**

I.D.: 54981448

---

Data publicarii	08.03.21	Coduri CPV	45331220-4 50730000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 20.250,00 RON - 20.250,00 RON

---

Descriere: Verificare si igienizare aer conditionat 9000-12000 BTU;18000-24000 BTU; in locatiile GURA OCNITEI COPII; GURA OCNITEI ADULTI; PLATFORMA; BOLI INFECTIOASE; VOINESTI; MOROENI; pACHET OPERATIUNI OBLIGATORII EXECUTATE DE PRESTATOR: 1. starea de curatare a componentelor unitatii interne si a acelei externe; 1. existenta eventualelor oxidari;3. vaporizatorul se va igieniza cu spary antibacterian; controlul si curatarea filtrelor pentru ca aparatul de AC sa aiba eficienta ridicata; verificarea compresorului; starea traseului frigorific; parametrii agentului frigorific; verificarea starii racordurilor; verificare freon; verificare ventilatoare; verificare legaturi electrice; verificare componente electronice; completare cu agent frigorific (freonul se factureaza separat) verificare setari telecomenzi; Prestatorul are obligatie de a interveni in maxim 3 ore de la solicitarea telefonica sau scrisa si de a remedia in termen de 24 ore defectiunea. In urma interventiei se va incheia proces verbal de constatare a defectiunilor .

---