

SERVICII DE REVIZII SI REPARATII CENTRALE TERMICE SI INSTALATII TERMICE DRI

I.D.: 47005892

Data publicarii	09.06.20	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 11.900,00 RON - 11.900,00 RON

Descriere: Oferta refuzata: Servicii de revizii și reparații centrale termice și instalații termice aflate la sediile ANCOM Direcția Regională Iași și sediile Oficiilor Județene Bacău, Botoșani, Brăila, Galați, Neamț, Vaslui, Vrancea. Nr. crt. Locație Descriere centrală 1 Direcția Regională Iași, Stradela Moara de Vânt, nr. 37A FERROLI ENERGY TOP W80, 2 buc, Putere (kw): 75 2 Direcția Regională Iași, Strada Moara de Vânt, nr. 59C Saunier Duval Thelia Condens 30-A, Putere (kw): 30 3 Direcția Regională Iași, Strada C. Negri, nr. 10 VAILLANT ECOTEC PLUS VUW 346, Putere (kw): 34 4 Oficiul Județean Brăila, Str. Franceza, nr. 16 SOUNIER DUVAL F 25, Putere (kw): 24 5 Oficiul Județean Galați, Str. Cristofor Columb, nr. 101 IMMERGAS EOLO MAIOR, Putere (kw): 32 6 Oficiul Județean Neamț, B-dul DECEBAL, nr.15, bl. C1, parter MOTAN MK DENS 36, Putere (kw): 36 7 Oficiul Județean Bacău, Strada Ion Ionescu de la Brad, nr. 29 WINDSOR 50 PLUS, Putere (kw): 45 8 Oficiul Județean Vaslui, Str. Victor Babeș, nr. 16 BERETTA MYNUTE, Putere (kw): 35 9 Oficiul Județean Vrancea, B-dul Unirii nr. 61, Bl. B2, Et. 1, ap. 2 Viessmann Vitodens, Putere (kw): 26 10 Oficiul Județean Botoșani, Str. 1 Decembrie, nr. 9A FONDITAL KC32, Putere (kw): 29 A. Revizia tehnică anuală pentru toate centralele va cuprinde obligatoriu următoarele operațiuni de verificare și/sau curățare a: - etanșeității legăturilor hidraulice ale centralei termice; - etanșeității legăturii centralei termice la conducta de alimentare cu gaz; - filtrului stabilizator de
