

## **Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrări pentru realizarea obiectivului de investitii: "EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN CARTIERELE TINERETULUI ȘI IULIA HAȘDEU, COMUNA BUCOV"**

I.D.: 93365207

Data publicarii	16.02.24	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Contractul care urmează a fi încheiat, cuprinde următoarele activități: a) Servicii de proiectare, constând în: - Elaborarea documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor; - Elaborarea proiectului tehnic pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC); - Elaborarea proiectului pentru organizarea execuției lucrărilor (POE); - Elaborarea proiectului tehnic cu detalii de execuție; - Verificarea, de către verificatori tehnici atestați, a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; - Asistenta tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, la fazele incluse în Programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de ISC și în perioada de garanție acordată lucrării; - Elaborare proiect tehnic as-built. b) Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic ce urmează a fi realizat, a prescripțiilor tehnice și a standardelor în vigoare. Rețelele de apă proiectate se montează sub sistemul rutier și cu respectarea distanțelor impuse de STAS 8591, față de rețelele existente și de fundațiile clădirilor. Panta de montaj minimă a conductelor va fi cuprinsă între 0,5-1 ‰, conform STAS 6819-82. Materialele utilizate pentru rețeaua de alimentare cu apă (conducte, vane, armături, mufe de imbinare) vor fi avizate sanitar conform ordinului MS 275/2012. Distanța dintre conductele de canalizare și conductele de distribuție apă potabilă respectă distanța minimă de 3,00 m conform HG 930/2005- privind protecția sanitară a instalațiilor de aprovizionare cu apă potabilă. În zonele în care această distanță nu poate respecta conductele de distribuție apă potabilă vor fi amplasate cu 40 cm mai sus față de conductele de canalizare cu condiția să respecte adâncimea de îngheț. Descrierea detaliată a lucrărilor este disponibilă în cadrul S.F., piese scrise și piese desenate, care face parte din documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări, postată în SEAP. Durata contractului este după cum urmează: - Pentru serviciile de proiectare - 3 luni de la data comunicată în Ordinul de începere a prestării serviciilor; - Pentru execuție - 9 luni de la data comunicată în Ordinul de începere a lucrărilor; - Pentru asistenta tehnică - pe toată perioada de execuție a lucrărilor. Ofertele care nu se încadrează în limitele maxime de timp stabilite vor fi respinse ca fiind neconforme. Oferta care prezintă un termen de prestare a serviciilor de proiectare mai mare de 3 luni, va fi considerată neconformă, potrivit prevederilor art. 137. alin. (3) lit. a) din HG nr. 395/2016, întrucât este vadit dezavantajoasă pentru autoritatea contractantă. Oferta care prezintă un termen de execuție mai mare de 9 luni, va fi considerată neconformă, potrivit prevederilor art. 137. alin. (3) lit. a) din HG nr. 395/2016, întrucât este vadit dezavantajoasă pentru autoritatea contractantă. Se consideră o lună necesară verificării documentației de proiectare de către Autoritatea Contractantă și o lună necesară obținerii Autorizației de Construire. Aceste durate nu au fost prevăzute în cele 12 luni menționate anterior.