

Modernizare instalatii de distributie a energiei electrice apartinand SDEE Ploiesti, la blocuri de locuinte din cartier Ploiesti Nord-etapa II

I.D.: 66481723

Documente participare:

- FisaDate_DF1138408.pdf
- 1 Parte scrisa.pdf
- 2 Specificatii tehnice.pdf
- 3 Parte ec. fv.pdf
- 4 Parte desenata.pdf
- aviz CTE_Z nr. 588_25.11.2021 Modernizare instalatii cartier Ploiesti Nord -Etapa II - PTE.pdf
- Ploiesti Nord - firide.isam
- Contract sectorial de lucrari_Mod. FIRIDE Cartier PLOIESTI NORD.doc
- Formulare - Modernizare instalatii de distr a en el Ploiesti Nord etapa II.doc
- DUAЕ_CERERE_160504.xml
- Raspuns consolidat.7z.p7s

Data publicarii	23.02.22	Coduri CPV	45315500-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.03.22	Pretul estimativ:	12.622.910,32 RON - 12.622.910,32 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Lucrarile de modernizare se vor realiza in interiorul blocurilor, zona Cartier Ploiesti Nord, din Municipiul Ploiesti. Blocurile de locuinte sunt racordate la reseaua de distributie de joasa tensiune a posturilor de transformare existente in zona. Schema de alimentare a acestora este in bucla, cu functionare radiala. La fiecare scara de bloc exista cate o firida principala (de bransament) echipata cu sigurante de tip MPR, cu coloane trifazate catre una sau mai multe firide secundare (de distributie de palier) echipate cu sigurante fuzibile. In firidele secundare sunt racordate coloanele catre utilizatorii individuali. Contoarele sunt amplasate fie in interiorul apartamentelor fie pe casa scarii. Firidele de distributie pentru abonati sun amplasate la parte si echipa cu sigurate LF deteriorare, cu contacte slabe, racordarea coloanelor abonatilor realizandu-se cu sir de cleme. Coloanele care alimenteaza tabloul de abona sunt realizate cu conductor AFY-4 mmp, au izolatia deteriorata, sectiunea subdimensionata si sunt innadite. Distributia de la firida secundara de distributie se face dupa schema cu nulul comun, contravenind normelor de securitate in vigoare si neasigurand electrosecuritatea abonatului. Nota: Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.
