

---

## Servicii recalificare camere curate

I.D.: 53183948

---

Data publicarii	05.01.21	Coduri CPV	71632000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 13.365,00 RON - 13.365,00 RON

---

Descriere: Protocol-raport de testare pentru camera curata ce cuprinde: testare eficienta si integritate filtre HEPA, verificare concentratie particule neviabile pt. starea at rest (repaus), verificare debit aer pe filtrele terminale de introducere aer, verificare presiune diferentiala, verificare temperatura si umiditate relativa in camera. Documentul prezinta metodologia de testare si rezultatele obtinute in urma masuratorilor. Verificarile se fac o singura data. Pretul este raportat la numarul de filtre HEPA terminale din camera curata. 1. Verificarea caderii de presiune pe filtrele HEPA terminale. - 27 buc 2. Verificarea eficientei, integritatii si etanseitatii filtrelor HEPA terminale clasa H14. - 27 buc Buletinele de verificare ale filtrelor conform testelor mai sus mentionate vor fi incluse in procololul de recalificare anuala a sistemului HVAC si a celor 11 camere curate din CTM, respectiv: 1. Verificarea debitului de aer introdus in camerele curate / determinarea numarului de schimburi. 2. Verificarea presiunilor diferentiale intre camerele curate si intre camerele curate si zonele adiacente. 3. Verificarea temperaturilor in camerele curate. 4. Determinarea claselor de curatenie pentru camerele curate, conform ISO 14644-2015. Protocolul de recalificare va contine un raport in cadrul caruia se vor centraliza rezultatele testelor si, dupa caz, se vor recomanda actiuni corective in cazul inregistrarii unor deviatii.

---