

Refacere priza de pamant pentru instalatia electrica de joasa tensiune

I.D.: 63443321

Data publicarii	24.11.21	Coduri CPV	50711000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	4.280,00 RON - 4.280,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Refacere priza de pamant pentru instalatia electrica de joasa tensiune(mareriale+manopera) Priza de pamant va avea rezistenta de dispersie mai mica 4 ohmi pentru instalatia electrica de joasa tensiune conform normativului I7/2011.Lucrari care se vor executa: 1 Sapat sant in pamant in adancime de 0,5m,latime 0,4 m si in lungime de 15 m 2 Batut in pamant tarusi de impamantare din OL-ZN cu ciocan de 10 kg. 3 Intins platbanda Ol-Zn din forma colac in forma fir intis pe fundul santului 4 Conectat platbanda OL-ZN la tarusii de impamantare OL-ZN prin prindere cu surub de inox 5 Masurat continuitate electrica intre elementele componente 6 Masurat rezistenta de dispersie a prizei de pamant 7 Conectare priza de pamant la punctul de sectionare 8 Acoperit sant cu pamant in lungime de 15 m si batatorit pamantul cu „mau „de 10 KG 9 Total manopera priza de pamantare 10 Materiale:(platbanda zincata 25x4mmp -15 ml,8 buc.tarusi pamantare Ol-Zn,suruburi de inox cu piulita, electrozi,mat.marunte) 11 Total Materiale priza de pamantare 12 Total cheltuieliv(9+11) 2140 LEI
