
Verificare tehnica in utilizare cazane apa calda+ verificare supape de siguranta

I.D.: 65435458

Data publicarii	18.01.22	Coduri CPV	71631000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.510,00 RON - 2.510,00 RON

Descriere: VTU (verificare tehnica in utilizare, conf PT ISCIR A1-2010) pt 4 bc cazan apa calda, combustibil lemn ; verificarea/ reglarea supapelor de siguranta cu arc (9 bc supapa de siguranta cu arc $\leq 1''$) care echipeaza instalatiile sub presiune din centrala termica a detinatorului si de/montare (inlocuire) 3 bc termostat de imersie cu teaca, reglabil-pt comanda pompe de circulatie si presupune efectuarea urmatoarelor operatii/ verificari: 1. golire apa din cazan/ cazane apa calda si din instalatia de incalzire din centrala termica 2. de/ montarea supapelor de siguranta cu arc din centrala termica a detinatorului 3. curatare, revizie si verificare la deschidere/ inchidere supape de siguranta cu respectarea abaterilor maxime mentionate in PT ISCIR C7-2010 4. verificare/ reglare/ completare perna de aer la vasul/ vasele de expansiune din CT 5. Verificare tensiune de alimentare electrica centrala termica; 6. Verificare functionare conforma ventilator aer (dupa caz, curatare paleti ventilator) 7. verificare/ dupa caz curatare mecanica (perie de sarma) racord la cos de fum, camera de fum posterioara cazan, focar si canale gaze de ardere cazan; 8. umplere cu apa a instalatiei de incalzire din centrala termica a detinatorului si aerisirea conductelor si a pompelor de circulatie 9. probe de functionare si proba de presiune hidraulica la presiunea de lucru a instalatiei, in prezenta personalului de deservire a instalatiei-fochist sau alt reprezentant al detinatorului (nu se admit neetanseitat
