

SERVICII DE PROIECTARE TEHNICA PENTRU CONSTRUCTIA UNOR ZIDURI ANTIFOC PTR DELIMITARE BUTELII GPL LA CIA OLTENI

I.D.: 36938725

Data publicarii	02.07.19	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.07.19	Pretul estimativ:	12.605,00 RON - 12.605,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: DGASPC Teleorman , intentioneaza sa achizitioneze Servicii de proiectare in vederea construirii unor ziduri antifoc pentru delimitarea butelii GPL, la Centrul Ingrijire si Asistenta Olteni , situat in com. Olteni , jud. Teleorman. Tema de proiectare: Construire ziduri antifoc rezistente la explozie, la limita imprejmuirilor pe directia obiectivelor, in vederea obtinerii Autorizatiei de securitate la incendiu ptr sistemele de alimentare cu gaze petrolier lichefiat stocate in rezervoare de 2x5000L si 1x2700 L. Proiectul finalizat va cuprinde toate documentele necesare ptr obtinere Autorizatie de constructie: certificat urbanism cu avizele si acordurile necesare. Prestatorul de servicii de proiectare va elabora documentatia de proiectare : - Studiul de fezabilitate - Studiul topografic - Studiul geotehnic - Documentatia pentru obtinerea Certificatului de urbanism - Documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism - Documentatia tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de construire (DTAC) - Proiectul tehnic, Caiete de sarcini si Detalii de executie (PT, CS, DE) Proiectantul va asigura asistenta tehnica pentru proiectul elaborat, pe perioada executiei lucrarilor, de la semnarea contractului de lucrari pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a obiectivului. 1. Informatii generale Centrul de Ingrijire si Asistenta Olteni, din structura D.G.A.S.P.C. Teleorman, se afla in Comuna Olteni, Str. Alexandriei Nr. 27, Jud. Teleorman. D.G.A.S.P.C. Teleorman nu este proprietarul imobilului din com. Olteni, Str. Alexandriei Nr. 27, jud. Teleorman, cu destinatia Centrul de Ingrijire si Asistenta Olteni, acesta aflandu-se dat in administrare D.G.A.S.P.C. Teleorman din anul 2011, prin Hotararea Nr.135 a Consiliului Județean Teleorman. In incinta centrului sunt amplasate: - un grup de 2 recipiente de stocare G.P.L., fiecare recipient avand capacitatea de 5000 l , aferent instalatiilor care utilizeaza G.P.L. drept combustibil pentru incalzire centrala; - un recipient de stocare G.P.L. avand capacitatea de 2750 l, aferent instalatiilor care utilizeaza G.P.L. drept combustibil pentru incalzire si pentru prepararea hranei. Recipientele de stocare G.P.L. nu sunt proprietate a D.G.A.S.P.C. Teleorman, acestea fiind date in folosinta Centrului de Ingrijire si Asistenta Olteni de catre S.C. Butan Gas Romania S.A. 2. Denumirea obiectivului de investitie: „ Construire ziduri antifoc, rezistente la explozie pentru depozitul GPL de la Centrul de Ingrijire si Asistenta Olteni” 3. Necesitatea realizarii investitiei: Amplasarea recipientelor de stocare G.P.L. mentionate mai sus nu respecta distanta minima de siguranta fata de cladirile invecinate si de aceea este necesara construirea unor ziduri antifoc, rezistente la explozie, la limita imprejmuirilor rezervoarelor, pe directia cladirilor invecinate. IN VEDEREA FUNDAMENTARII OFERTEI , OFERTANTUL POATE VIZITA AMPLASAMENTUL , PENTRU DOCUMENTARE SI O ESTIMARE cat mai precisa