

Reparare sistem antiefracție și antiincendiu la sediul STPF Mehedinti - Drobeta Turnu Severin

I.D.: 13051184

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicării | 24.05.16 | Coduri CPV | 35120000-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 26.05.16 | Pretul estimativ: | 7.140,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|

Descriere: Reparare sistem antiefracție și antiincendiu, materiale necesare: Centrala de alarmă, 2 iesiri programabile, comunicator telefonic digital pentru dispecerizare, sursă în comutație AC/DC, alimentare 16VAC/40VA - 1 buc; Detector de mișcare PIR, deschidere 15m la 90°, imunitate PET (reglabil între 15-25kg), reglaj sensibilitate - 4 buc; Suport detectoare PIR pentru perete - 4 buc; Transformator toroidal, 220 V/16V - 1 buc; Acumulator 12V - 2 buc; Sirena exterior autonomă antivandalism, flash luminos - 1 buc; Tastatură centrală - 1 buc; Cablu multifilar sistem efracție - 50 ml; Pat cablu ignifug - 35 ml; Centrală adresabilă 1 buclă - 1 buc; Detector adresabil de fum - 6 buc; Soclu detector adresabil - 6 buc; Buton de incendiu adresabil - 2 buc; Sirena incendiu roșie - 2 buc; Cablu rezistent la incendiu - 125 ml; Acumulator 12v - 2 buc;
