

## Efectuarea verificărilor tip PRAM

I.D.: 103353959

---

Data publicarii	23.09.24	Coduri CPV	71630000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.800,00 RON - 4.800,00 RON

---

Descriere: Verificarea tip PRAM a instalației de legare la pământ presupune: - identificarea punctelor de măsurare a prizelor de pământ; - măsurarea cu aparate de specialitate a rezistenței de dispersie a prizelor de pământ; - identificarea tuturor tablourilor electrice și a tuturor prizelor electrice sau a consumatorilor conectați direct la instalația electrică; - măsurarea rezistenței de continuitate a circuitelor între prizele de pământ și tablouri și a circuitelor de la tablouri la prize sau utilaje conectate direct; - verificarea stării bornelor de conexiune la împământare; - întocmirea buletinului de verificări și stabilirea dacă instalația corespunde sau nu normelor în urma verificării. Valabilitatea buletinului este de 1 an sau până la orice intervenție în instalația măsurată ori modificare în legislație. Măsurările se vor efectua cu aparatul: SONEL MPI - 520 seria A723208; Clasa de precizie a aparatului: 2 - Certificat de etalonare nr. E - 001 - 12.01.2024; Metoda folosită la măsurare: volt-ampermetru, compensare în curent alternativ, cu curenți slabi. Buletin va fi emis conform cu Normativul I7/2011+2023, NTE 116/2001, DGPSI 004/2001, HG 1146/2006, Legea 319/2006, Legea energiei 123/2012, 1 RE-lp 30-2004, Ordin ANRE 134/2021, Ordin ANRE 66/2023, SR HD 60364-6, SR EN 61557.

---