

---

## **MENTENANTA SISTEM ALARMARE IN CAZ DE INCENDIU**

I.D.: 102113435

---

Data publicarii	30.08.24	Coduri CPV	31625200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	12.000,00 RON - 12.000,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: achet 5 locatii cu revizie trimestriala. 1 An = 4 trimestre x REVIZIE SISTEM ALARMARE INCENDIU, SISTEM ADRESABILE SAU CONVENTIONALE (CENTRALA, DETECTORI, BUTOANE, SIRENE, ETC.). - Examinare functionare centrale; - Examinare surse de alimentare, inclusiv bateria acumulator; - Examinare cablaje interioare si contacte; - Examinare lista de evenimente cuprinse în memoria centralei - Probe la sistemul de alimentare cu deconectare de la alimentare si mentinerea în functiune cu alimentarea pe acumulator/rezerva; - Verificare sistem propriu de testare cu observarea afisajului centralei si a buzzer-ului intern. - Verificarea buclelor si numarului de componente din sistem; - Verificarea nivelului de semnal de la fiecare detector; - Verificarea integritatii cablurilor de semnalizare; - Verificarea, curatarea detectorilor de fum daca au ajuns la pragul de prealarma, astfel încât sa se elimine alarmarile false; - Verificarea sirenelor, hupelor si dispozitivelor auxiliare; - Inlocuirea bateriilor acumulator descarcate; - Actionarea detectoarelor automate si/sau butoanelor manuale la alarma de incendiu si la defect pentru a observa corecta functionare, afisarea în cadrul centralei si functionarea sirenelor/hupelor. Procedura se va înregistra în Registrul de control/Jurnal sistem de detectie si avertizare incendiu dupa revizie.

---