

## Servicii de reparații și întreținere pentru grupurile electrogene tip ESE 10 DW- DRI

I.D.: 46152875

Documente participare:

- Solicitare grup electrogen site .pdf

Data publicarii	08.05.20	Coduri CPV	50532300-6
Termenul limita pentru depunere:	13.05.20	Pretul estimativ:	17.800,00 RON - 17.800,00 RON

Descriere: Servicii de reparații și întreținere pentru grupurile electrogene tip ESE 10 DW, aflate în dotarea site-urilor de monitorizare a spectrului din cadrul ANCOM-DRI. Pentru grupurile electrogene ESE 10 DW, ofertantul se obligă să efectueze reviziile anuale și reparații dacă este cazul. Reviziile anuale se vor efectua astfel: 1. o revizie cu schimb de consumabile pentru pregătirea funcționării în condiții optime a generatorului pentru anotimpul cald; 2. o revizie fără schimb de consumabile pentru sezonul rece. Așadar, pentru fiecare grup electrogen ESE 10 DW, prestatorul se obligă să efectueze reviziile tehnice, astfel încât prima revizie tehnică cu consumabile să fie efectuată în termen de 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului/comenzii, iar cea de a doua revizie tehnică fără consumabile să fie efectuată în termen de 30 de zile calendaristice începând cu data de 01.09.2020. Fiecare revizie va cuprinde obligatoriu următoarele operații: a. Verificare scurgeri combustibil, lubrifiant; b. Curățare canale radiator; c. Înlocuire ulei, filtru de ulei, filtru de aer, antigel, după caz, doar în cazul reviziilor cu schimb de consumabile; d. Verificare presiune lubrifiant; e. Verificare sistem de admisie a aerului; f. Verificare tensiune curele de transmisie (stare curele); g. Verificare tensiune de ieșire a generatorului; h. Verificare instalație electrică și de comandă; i. Verificare dacă apar fisuri în țevile de ulei și aer ale turbinei; j. Verificare canale de admisie a aerului; k. Curățare rotor de ventilație și difuzor turbină; l. Verificare toleranță rulmenți; m. Verificare injectoare și toleranța supapelor; n. Verificare/curățare sistem de răcire; o. Verificare demaror și alternator de încărcare a bateriei; p. Verificare tampoane anti-vibrații; q. Verificare integritate motor, cablurile acestuia. Termenul pentru fiecare tip de revizie se consideră respectat în măsura în care procesele verbale de recepție a serviciilor pentru cele 5 grupuri electrogene sunt semnate fără obiecțiuni până la expirarea termenului asumat. Reparațiile se vor face în baza unei diagnosticări prealabile gratuite și vor cuprinde reparații mecano-electrice și înlocuire, cu repunerea în funcțiune a generatoarelor în parametrii normali (cu sau fără înlocuirea unor piese, subansamble sau componente). 1. Prin reparații la solicitarea beneficiarului se înțelege constatarea și remedierea defecțiunii generatoarelor, în baza unei Note de constatare ce se va semna de către solicitantul ANCOM care a cerut remedierea și a unui Deviz de reparație, acceptat de beneficiar. 2. Prestatorul își va asuma în întregime responsabilitatea în ceea ce privește înlocuirea/repararea unor piese, subansamble sau componente, care se vor efectua numai cu acordul prealabil al beneficiarului, asigurând garanție în conformitate cu normativele tehnice în vigoare pentru reparațiile efectuate cât și pentru piesele înlocuite. 3. Pentru reparații, timpul de lucru se socotește de la ora intră