

Contract având ca obiect achiziția de servicii de revizie, reparație și înlocuire piese defecte la sistemele de alarmă aflate la sediile Oficiilor Județene și la sediul DRM, în conformitate cu prevederile legale.

I.D.: 78347819

Documente participare:

- [solicitare_de_oferte_revizie_sisteme_alarma_2023.pdf](#)

Data publicarii	09.02.23	Coduri CPV	98310000-9
Termenul limita pentru depunere:	14.02.23	Pretul estimativ:	17.500,00 RON - 17.500,00 RON

Descriere: Serviciile care fac obiectul achiziției constau în revizii, reparații și înlocuire piese defecte la sistemele de alarmă aflate la sediile Oficiilor Județene și la sediul DRM, în conformitate cu prevederile legale. Componenta sistemelor de alarmă este descrisă în anexa nr. 1. 1. Sediul Oficiului Județean Buzău, str. Zefirului nr. 59, Buzău - tip alarmă: DSC POWER 864 - sistem transmitere date: Orange 2. Sediul Oficiului Județean Constanța, Bd. Tomis, nr. 271, Bl. L9C, ap. 20, Constanța - tip alarmă: PARADOX, Esprit 728+ - sistem transmitere date: Orange 3. Sediul Oficiului Județean Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, Bl. 309, Etaj 8, AP. 33, Giurgiu - tip alarmă: PARADOX, Esprit 728 ultra - sistem transmitere date: Orange 4. Sediul Oficiului Județean Argeș, str. Dragoș Vodă nr. 12, Pitești - tip alarmă: DSC Power 864 Model PC 5020H - sistem transmitere date: Orange 5. Sediul Oficiului Județean Prahova, str. Soldat Erou Arhip Nicolae nr. 12, bl. 66, AP. 37, Ploiești - tip alarmă: Pyronyx, MATRIX 424/832 - sistem transmitere date: GPRS 6. Sediul Oficiului Județean Vâlcea, str. Gabriel Stoianovici nr. 4, bl. Q2, AP. 2, Râmnicu Vâlcea - tip alarmă: DSC Model 1565 H-2P - sistem transmitere date: Orange - sistem transmitere date: GPRS 7. Sediul Oficiului Județean Călărași, Str. Dobrogei nr. 39, Călărași - tip alarmă: SP6000 Paradox cu modul GPRS - sistem transmitere date: Orange 8. Sediul Oficiului Județean Teleorman, str. Dr. Stâncă, nr. 2A, Alexandria - tip alarmă: DSC-PC1832 cu modul GPRS - sistem transmitere date: Orange 9. Sediul Oficiului Județean Dâmbovița, str. I.H. Rădulescu nr. 19-21, Târgoviște - tip alarmă: SP6000 Paradox cu modul GPRS - sistem transmitere date: Orange 10. Sediul Direcției Regionale Muntenia, str Lucian Blaga nr 4, Bloc M 110, sector 3, București - tip alarmă: DSC 864 PC 5020 Componenta sistemelor de alarma este descrisa in Anexa nr. 1 la prezenta solicitare. Detalierea metodologiei de lucru (produse și servicii solicitate): Pentru sistemele de alarmare cuprinse în Anexa nr.1, ofertantul se obligă să efectueze: - A. revizie generala periodica (2 revizii in perioada mai- decembrie 2023) - B. reparatii accidentale (la solicitarea beneficiarului) A. REVIZIA GENERALA PERIODICA LA SISTEMELE DE ALARMA, INCENDIU, CONTROL ACCES SI CCTV Tipuri de operatii minime obligatorii: - se executa simularea reala a tuturor conditiilor de defect: intrerupere, scurt circuit, punere la masa a circuitelor si buclelor, lipsa sursei de alimentare, scoaterea detectoarelor din circuit si constatarea semnalizarii tuturor acestor defecte pe centrala; - se verifica comutarea pe sursa tampon de alimentare, se verifica semnalizarile la sirene separat, cu alimentarea pe fiecare sursa de alimentare (retea si acumulatori); - se verifica starea tehnica a tuturor acumulatorilor; - se efectueaza intretinerea profilactica a centralelor de semnalizare; - se verifica vizual placile electronice din centrala, integritatea circuitelor si contactel