

SUSPENDATA - Execuție lucrări în cadrul obiectivului de investiție "Creșterea siguranței pacienților Spitalului Municipal Medgidia"- COD SMIS 153880

I.D.: 80500118

Documente participare:

- contestatie.pdf
- FisaDate_DF1174137.pdf
- AC.pdf
- Caiet de sarcini reparatii.pdf
- FISE TEHNICE ELECTRICE.pdf
- Fise tehnice GM.rar
- liste cantitati fara valori.pdf
- MEMORIU GENERAL arhitectura.pdf
- Parte desenata detentie.rar
- Parte desenata electrice.rar
- Parte desenata termice.rar
- PTh- arhitectura parte desenata.rar
- PTh GM.rar
- contract.pdf
- 3. Formulare Siguranta pacientilor.doc
- caiet de sarcini.pdf
- DUAE_CERERE_215689.xml

Data publicarii	04.04.23	Coduri CPV	45231500-0 45310000-3 45312100-8
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	06.04.23	Pretul estimativ:	8.308.740,98 RON - 8.308.740,98 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectul are ca obiectiv creșterea siguranței pacienților spitalului municipal Medgidia. Se urmărește ca investiția să aibă un impact pozitiv din punct de vedere economic, social și de mediu prin îmbunătățirea infrastructurii medicale a Spitalului Municipal Medgidia, prin: - Modernizare și extindere (din perspectiva cantitativă și a resurselor), a instalației alimentare cu oxigen, și gaze medicale prin: - Revizuirea stațiilor de oxigen existente, reconfigurarea traseelor având în vedere condițiile noi impuse - Reabilitarea anexelor tehnice existente - Reabilitarea modernizare, extinderea infrastructurii electrice, și reconfigurări la infrastructura de fluide medicale. - Se va monta un tablou de alarmare pentru gaze medicale, monitorizarea presiunii și debitului gazelor medicale în sistem. - Dotarea instalației de alimentare cu oxigen medical cu un stocator de oxigen ca sursă alternativă a sursei principale. - Modernizare și extinderea capacității de alimentare cu energie electrică (la postul de transformare existent) - Înființare stație aer comprimat - Înființare stație de vacuum. Racordarea aparaturii și echipamentelor medicale în punctele de conectare la instalația de gaze medicale se va realiza prin intermediul prizelor specifice, cu cuplare rapidă. Termenul în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare este de: înainte cu 7 zile de data limită de depunere a ofertelor, în măsura în care aceste solicitări vor fi adresate în termenul prevăzut la secțiunea I.3 din Instrucțiunile pentru ofertanți/fișa de date, respectiv 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.