
Mentenanța Sistem Alarmare la Incendiu

I.D.: 45349856

Data publicării	01.07.19	Coduri CPV	31625200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.425,00 RON - 1.425,00 RON

Descriere: Mentenanța sistem alarmare la incendiu Serviciile de mentenanță includ: -examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defecțiuni; -pregătirea centralei pentru o deconectare alternativă de scurtă durată în vederea verificării interne a acesteia; - deconectarea alternativă a alimentării primare și a celei secundare a centralei; - îndepărtarea prafului și a murdăriei din interiorul și exteriorul centralei; -examinarea circuitelor imprimabile ale centralei pentru eventuale semne de supraîncălziri, întreruperi de circuite sau alte tipuri de defecțiuni; -examinarea stării sursei de alimentare, incluzând sursa primară de alimentare și a bateriilor de acumulator; -examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare și remedierea legăturilor imperfecte; -reconectarea alimentării și repunerea centralei în mod de lucru normal; -verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor luminoși, a afisajului și a buzzerului intern (prin apăsare); -preventiv se vor curăța și contactele sursei de rezervă (acumulator). -verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare detector, iar în cazul în care unul sau mai multe detectoare de fum au ajuns la pragul de prealarmă, se vor curăța pentru aducerea lor la pragul normal; -se vor acționa unul sau mai multe detectoare automate sau butoane manuale la alarma de incendiu și la defect spre a observa corectă lor operare, afisare în cadrul centralei și acționarea dispozitivelor auxiliare core
