

Expertiza tehnica +solutie tehnica +D.A.L.I. « Reabilitare si modernizare statie de 0,4 KV de joasa tensiune » din cadrul Spitalului Judetean de Urgent Braila Pav. A.

I.D.: 20479084

Data publicarii	15.06.17	Coduri CPV	71319000-7
Termenul limita pentru depunere:	21.06.17	Pretul estimativ:	16.800,00 RON

Descriere: Ca tema de proiectare si documentatii ce trebuiesc predate de catre agentul economic ce va fi declarat castigator sunt : 1.Expertiza tehnica +solutie tehnica +documentatie tehnica faza D.A.L.I.+ Caiet de sarcini pentru ?.. « Reabilitare si modernizare statie de 0,4 KV de joasa tensiune » din cadrul Spitalului Judetean de Urgent Braila Pav. A.2- exemplare original +1 copie + 1 varianta electronica ; 2.Documentatia tehnica faza D.A.L.I pentru?.« Reabilitare si modernizare statie de 0,4 KV de joasa tensiune » din cadrul Spitalului Judetean de Urgent Braila Pav. A.- 2 exemplare originale + 1 copie + 1 varianta electronica ; 3.Caiet de sarcini pentru o viitoare achizitie ?Proiectare + executie pentru« Reabilitare si modernizare statie de 0,4 KV de joasa tensiune » din cadrul Spitalului Judetean de Urgent Braila Pav. A.. - 2 exemplare original +1 copie +1 varianta electronica ; 4.Memoriu tehnic pentru obtinerea Certificatului de Urbanism - 2 exemplare originale. Firmele din domeniu interesate trebuie sa detina atestat tip B , pentru proiectare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale , bransamente aeriene si subterane la tensiunea nominala de joasa si medie tensiune si sa fie atestate ANRE pentru proiectare . Documentatia tehnica faza D.A.L.I. trebuie aprobata (piesele scrise si piesele desenate sa contina stampila) de un verficator de proiecte din domeniu , atestat . Documentele pentru Expertiza , solutie tehnica, proiectare faza D.A.L.I. la momentul elaborarii lor trebuie sa respecte legislatia in vigoare specifica domeniului si a H.G. nr. 907/2016. Termen executie pentru lucrari de proiectare - maxim 90 de zile . Legislatie specifica din domeniu care trebuie respectata de prestator : - N.T.007 / Normativ pentru executarea retelelor electrice de cabluri - P.E.116 / Normativ pentru incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice . - I7 / Normativ pentru proiectarea , executarea instalatiilor electrice aferente cladirilor. - NP-015 , pc. III.4.14 - Alimentare cu energie electrica