

Serviciu de mentenanta sistem de detectie si alarmare la incendiu-centrala TRIM III

I.D.: 87008525

Data publicarii	15.09.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 950,00 RON - 950,00 RON

Descriere: Sistem compus din Maxim : cca 120 detectori; 30 butoane; 30 sirene int/ext Verificari semestrial IDSAI: -Întretinerea preventiva a centralei de semnalizare; -Se executa simularea reala a tuturor conditiilor de defect, întrerupere, scurtcircuit, punerea la masa a circuitelor si buclilor, lipsa surse alimentare, scoatere detectoare din circuit, trebuie sa se constate semnalizarea la centrala a tuturor acestor defecte, retranslatia la dispecerat; -Se verifica conutarea pe sursa tampon de alimentare, se verifica semnalizarile la sirene separat cu alimentare pe fiecare sursa de alimentare -Se verifica vizual placile din centrala, starea de integritate a circuitelor si contactelor, curatire de praf si impuritati daca este cazul; -Întretinerea preventiva a detectorilor si butoanelor de semnalizare -Se verifica vizual starea de integritate a acestora, curatire de praf si impuritati daca este cazul; -Se verifica starea de integritate a cablurilor, traseelor de protectie cabluri, dozelor de conexiuni, dispozitivelor de izolare, sirenele de alarmare, vizual în intalatie, pentru a se constata stare de integritate e elementelor, se remediază defectele; -Se verifica la alegere un detector sau buton care prin actionare; trebuie sa se constate functionarea acestora si prezenta semnalizarilor specifice la detectoare si centrala. Semestrial: Intretinerea preventiva a centralelor de semnalizare, defectare si butoanelor -curatire de praf, impuritati detectori Verificare si testare butoane incend
