



## Servicii de service si mentenanta sisteme de alarmare la efractie si incendiu

I.D.: 27355844

Data publicarii	12.04.18	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:

Termenul limita pentru depunere: 18.04.18

Descriere: Servicii de service si mentenanta sisteme de alarmare la efractie si incendiu Verificari subsistem de alarmare si detectie la efractie: • centrala alarmare si detectie la efractie • continuitate circuite; • senzori pentru detectie la efractie (PIR, soc, contacte magnetice, etc); • tastaturi; • sistem in alarma; • acumulatori ; • sirena interioara si sirena exterioara; • calcul energetic; • simulare la efractie; Verificari subsistem de alarmare si detectie la incendiu: • centrala alarmare si detectie la incendiu (dupa caz) • continuitate circuite; • sirene interioare si exterioare; • stare acumulatori si inlocuire la nevoie daca situatia tehnica o impune; • curatire detectori si verificare individuala la fiecare detector; • simulare incendiu si testare sistem • Remedierea in caz de defectiune a sistemului de securitate se va realiza in maxim 24 de ore de la primirea sesizarii beneficiarului; • Acolo unde sunt instalate subsisteme separate, se vor verifica existenta si functionarea conexiunii intre cele doua subsisteme (subsistem detectie si semnalizare la efractie cu subsistem detectie si semnalizare la incendiu) . • In perioada de service vor fi listate rapoartele de evenimente de pe unitatea centrala • Componentele gasite defecte cu ocazia reviziilor lunare vor fi inlocuite in termenul stipulat in Normele Metodologice din Hotararea 301/2012, fara costuri suplimentare din partea Autoritatii Contractante (va fi platita doar contravaloarea piesei sau echipamentului inlocuit)