

Transformatoare de evacuare putere 440 MVA, 415 /24 kV

I.D.: 55021250

Documente participare:

- Caiet de sarcini - Anexa 6.pdf
- Caiet de sarcini - Anexa 1.pdf
- Sectiunea III - Caiet de sarcini - Transformatoare evacuare putere_rev.1.pdf
- Caiet de sarcini - Anexa 2.pdf
- Caiet de sarcini - Anexa 3.pdf
- Caiet de sarcini - Anexa 4.pdf
- Caiet de sarcini - Anexa 5.pdf
- FisaDate_DF1107801.pdf
- Sectiunea IV - Proiect de Contract - Transformatoare evacuare putere.pdf
- Sectiunea II - Instructiuni pentru ofertanti - Transformatoare evacuare putere.pdf
- Sectiunea V - Formulare - Transformatoare evacuare putere.doc
- DUAЕ_CERERE_106781.xml
- Clarificare din oficiu.pdf

Data publicarii	13.03.21	Coduri CPV	31171000-5 51111300-6 79930000-2
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	19.04.21	Pretul estimativ:	7.000.000,00 EUR - 7.000.000,00 EUR
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Achizitia a 2 (doua) Transformatoare de putere trifazate de 440 MVA, 415/ 24 kV, grupa de conexiuni YNd11, cu izolatie in ulei si sistem de racire OFAF, si piese de schimb si consumabile necesare pentru executarea probelor de functionare si pentru asigurarea exploatarii transformatoarelor pe perioada de garantie, impreuna cu urmatoarele activitati/operatiuni accesorii: a) proiectare (proiect tehnic de fabricare/executie si proiect tehnic de instalare a transformatoarelor) b) transport la CNE Cernavoda, conditia de livrare DDP Cernavoda; c) conservarea "on-site" a transformatoarelor pana la montajul pe amplasamentul final (daca va fi cazul); d) demontarea transformatoarelor vechi si amplasarea acestora pe un alt amplasament; e) montajul / instalarea transformatoarelor noi la Unitatea 1 CNE Cernavoda; f) efectuarea testelor "on-site" SAT (Site Acceptance Test); g) asistenta la punerea in functiune si la efectuarea probelor de functionare a transformatoarelor; efectuarea de teste si masuratori profilactice on-site, in perioada de garantie acordata transformatoarelor, conform recomandarilor Fabricantului. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit.
