

Service si mentenanta centrala detectie semnalizare incendiu KSA-700

I.D.: 40755155

Data publicarii	16.12.19	Coduri CPV	50610000-4
Termenul limita pentru depunere:	19.12.19	Pretul estimativ:	1.200,00 RON - 1.200,00 RON

Descriere: Prestatorul va asigura mentenanța trimestrială a sistemului de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu KSA-700 Specificații tehnice privind operațiile de mentenanță a sistemului de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu: 1.Verificarea centralei de semnalizare incendiu: - examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defecțiuni - examinarea listei de evenimente accesând memoria centralei - verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor luminoși a afișajului - verificarea funcționării corecte a panourilor centralelor de detectie - deconectarea alternativa a alimentării primare si a celei secundare a centralei - examinarea circuitelor imprimate ale centralei pentru a sesiza eventualele semne de supraîncalziri , întreruperi de circuite sau alte tipuri de defecțiuni -examinarea stării sursei de alimentare, incluzând sursa primară de alimentare și a bateriilor de acumulator (preventiv se vor curăța și contactele sursei de rezervă). - reconectarea alimentării și repunerea centralei în modul de lucru normal 2.Verificarea componentelor sistemului de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu va cuprinde: - verificarea integrității buclelor - verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare detector, iar în cazul în care unul sau mai mulți detectori au ajuns la pragul de prealarmă se vor curăța cu aducerea lor la pragul normal -piesele sau subansamblele defecte se vor înlocui numai după acceptarea de către beneficiar a devizului sau a ofertei tehnice de reparații. Garanția acordată de către prestator va fi de :minim 6 luni pentru manoperă și minim 12 luni pentru piesele/subansamblele înlocuite. - devizul sau oferta tehnică de reparații se va întocmi numai pentru contravaloarea componentelor în cauză, contravaloarea manoperei de instalare fiind inclusă în contractul de servicii - se vor nota în jurnalul de evenimente explicit seriile pieselor sau subansamblelor schimbate. - se vor verifica toate dispozitivele care compun sistemul de detecție, semnalizare și alarmare, detectoare automate (fum, temperatura), butoane manuale de alarmă la incendiu, sirene. - toate materialele de întreținere/reparare (aspiratoare praf,pensule, substanțe degresante, spray, etc.) și toate mijloacele tehnice sunt asigurate de către prestator și sunt incluse în contractul de servicii.