

Contract având ca obiect achiziția de servicii de reparare și întreținere a generatoarelor de curent, situate la sediile din Timișoara, strada Horia nr. 24 și strada Horia nr. 32.

I.D.: 77215807

Documente participare:

- CAIET DE SARCINI GENERATOARE 2023 TM_H24 si H32.doc

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|
| Data publicarii | 11.01.23 | Coduri CPV | 50532300-6 |
| Termenul limita pentru depunere: | 17.01.23 | Pretul estimativ: | 8.620,00 RON - 8.620,00 RON |

Descriere: I. Obiectul contractului de servicii: prestarea de servicii de întreținere și reparare, precum și furnizarea de piese de schimb și accesorii pentru 2 bucăți grupuri electrogene: • 1 buc. grup electrogen IVECO GS8041i06, diesel, 40 kVA, situat la sediul DRT din Timișoara, strada Horia, nr.24; • 1 buc. grup electrogen REAL RDD33Ai, diesel, generator tip DG184G16, 33 kVA, situat la sediul DRT din Timișoara, strada Horia, nr.32. II. Detalierea metodologiei de lucru (produse și servicii solicitate): 1. REVIZII generatoare de curent Ofertantul se obligă să presteze următoarele servicii de întreținere, reprezentând o revizie cu consumabile, în termen de 30 zile calendaristice de la data încheierii contractului. Aceasta va conține următoarele operațiuni: - verificare scurgeri combustibil, lubrifiant; - curățare canale radiator; - verificare presiune lubrifiant; - verificare sistem admisie a aerului; - verificare tensiune curele de transmisie (stare curele); - verificare tensiune de ieșire a generatorului; - verificare instalație electrică și de comandă; - verificare dacă apar fisuri în țevile de ulei și aer ale turbinei; - verificare canale de admisie a aerului; - curățare rotor de ventilație și difuzor turbină; - verificare/curățare sistem de răcire; - verificare demaror și alternator de încărcare a bateriei; - verificare tampon anti-vibrații; - verificare integritate motor, cablurile acestuia; - înlocuire ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil, antigel. Alte cerințe: - reviziile tehnice se vor face după un program stabilit împreună cu personalul ANCOM, în timpul programului de lucru (luni-joi 8,30-17,00 vineri 8,30-14,30); - consumabilele să fie agreate de către producător. 2. REPARAȚII ACCIDENTALE Se vor efectua la solicitarea beneficiarului. Reparațiile se vor face în baza unei diagnosticări prealabile gratuite și vor cuprinde reparații mecanico-electrice și înlocuire, cu repunerea în funcțiune a generatoarelor în parametrii normali (cu sau fără înlocuirea unor piese, subansamble sau componente). Termenul de intervenție de la sesizarea defecțiunii va fi de maxim 72 de ore. După efectuarea constatării defecțiunilor se va transmite către autoritatea contractantă un deviz estimativ care va cuprinde cheltuielile cu piesele de schimb și manopera. Devizul va fi transmis spre aprobare autorității contractante în maxim 24 ore de la constatarea defecțiunii. După obținerea acordului, ofertantul se obligă să asigure furnizarea pieselor și prestarea serviciilor în termen de 10 zile lucrătoare. Prestatorul va asigura piesele de schimb necesare reparațiilor accidentale și eventualelor defecțiuni constatate la generatoarele menționate. Acestea vor fi noi, de origine sau compatibile cu tipul de generator, certificate/omologate și vor fi menționate separat în deviz.