

TRASEE DISTRIBUTIE FLUIDE MEDICALE PENTRU ALIMENTARE SECTIE UPU SMURD MUTATA TEMPORAR

I.D.: 43312123

Data publicarii 25.02.20 Coduri CPV 45300000-0

Pretul estimativ: 54.792,44 RON - 54.792,44 RON

Descriere: TRASEE FLUIDE MEDICALE Se va realiza un traseu de distributie oxigen medical pentru racordare 17 posturi oxigen si 14 posturi aer comprimat la traseul spitalului. Structura de baza: Teava din cupru medical Ø12x1mm - 62 metri, Ø15x1mm - 156 metri, 10 bucati Robinet cu bila G1/2", curatati si degresati inclusiv fittinguri pentru montare prin brazare. Teava se va livra cu set complet de fittinguri, aliaj de brazare, elemente de sustinere pentru tot traseul. Teava din cupru medical este fara continut de arsenic si inscriptionata conform standardului SR EN 13348, Bratarile de ancorare si banda adeziva de identificare se vor monta pe tot traseul conform SR EN ISO 7396-1. Aliaj de brazare cu 5% argint fara cadmiu si plumb, conform SR EN ISO 7396-1. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Teava din cupru medical Cu-DHP, fabricata in concordanta cu standardul EN 13348. Tevile vor fi identificate pe tot traseul cu etichete adezive inscriptionate cu simbolul gazului si sensul de curgere conform standardului SR EN ISO 7396-1. Operatia de brazare executata conform standardului SR EN 13134, de brazori calificati conform standardului SR EN 13585 si autorizati ISCIR conform PT CR4-2009 ISCIR. Conformitate cu urmatoarele standarde: EN ISO 7396-1:2016, EN 13348, SR EN 13134, SR EN 13585.