

Centrala termica pe motorina cu 2 cazane

I.D.: 60448411

Data publicarii	31.08.21	Coduri CPV	39715210-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 187.200,00 RON - 187.200,00 RON

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă achiziționarea unei centrale termice pe motorină (cu 2 cazane) pentru Grupul de Nave Sulina, de la un operator economic specializat, care să asigure demontarea, montarea și punerea în funcțiune a centralei termice pe motorină (cu 2 cazane). Ofertantul declarat câștigător va întocmi un proiect tehnic privind montarea centralei termice pe motorină (cu 2 cazane), în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu personal de specialitate și îl va prezenta Beneficiarului spre aprobare. Proiectul va conține și integrarea sistemului cu panouri solare existent, prin reconfigurarea automatizării (dacă este cazul), în funcționalitatea sistemului de încălzire nou creat prin montarea centralei termice pe motorină (cu 2 cazane). Pentru montarea centralei termice pe motorină (cu 2 cazane) și reducerea costurilor aferente încălzirii spațiilor, sunt necesare demontarea echipamentelor vechi care vor fi înlocuite, precum și achiziționarea și montarea următoarelor componente: - Cazan oțel fără arzător cu 3 trasee de fum, 315 kW = 2 buc. - Putere utilă 313 kW; - Randament la 100% utilizare =92,5%; - Randament min la 30% =87,5%. - Arzător cazan în două trepte, 227-512 kW = 2 buc. - Debit 20-45 Kg/h; - Combustibil motorină 3°-7°E la 50°C. - Boiler 1500 l cu 2 serpentine = 1 buc. - Vas de expansiune 50 l = 3 buc. - Vas de expansiune 300 l = 2 buc. - Butelie de egalizare = 1 buc. - Distribuitor/Colector = 2 buc. - Pompa de recirculare = 1 buc. - Pompa de circulație agent primar = 2 buc. - Pompa de circulație instalație termică = 2 buc. - Echipamente de siguranță și control. Amplasarea componentelor se va face într-o cameră tehnică, la parterul clădirii. Caracteristicile principale ale echipamentelor sunt prezentate în anexa nr. 2 și fac parte integrantă din Caietul de sarcini. Cerințele din fișele tehnice sunt minimale, Operatorul economic trebuie să ofere echipamente cu caracteristici tehnice cel puțin egale cu cele din Fișele tehnice prezentate și care sunt Anexe la caietul de sarcini. Cazanele vor fi echipate cu elemente de măsură, protecție și control necesare funcționării în deplină siguranță și vor fi autorizate I.S.C.I.R. de către ofertant după punerea în funcțiune.
