

"Verificarea și întreținere instalație de limitare și stingere a incendiilor cu sprinklere a magaziei de grupaj CFS din terminalul de containere"

I.D.: 63370620

Documente participare:

- FisaDate_DF1131639.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Draft contract.pdf
- Formulare_B55.rar
- DUAE_CERERE_150013.xml

Data publicarii	23.11.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.12.21	Pretul estimativ:	30.000,00 RON - 30.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Instalatiile cu sprinklere sunt sisteme utilizate pentru detectarea, respectiv stingerea incendiilor în faza incipientă, în cadrul încăperilor unde sunt montate. Principalul element ce intră în componența acestor instalații sunt așa-numitele sprinklere, dispozitive ce prezintă o anumită sensibilitate la caldura care, prin întrebuițarea caracteristică, joacă un rol important în stingerea incendiilor. Construcția echipată cu instalația de stins incendiu care face obiectul prezentului Caiet de sarcini este o construcție metalică pe fundație de beton armat, formată din două secțiuni: - secțiunea 1 - parter, etaj 1 și parțial etaj 2, cu deschidere de 7,50 m și 8 travei de câte 5 m fiecare - secțiunea 2 - parter cu deschidere de 40 m și console de 8 m pe ambele părți cu 10 travei de câte 7,5 m plus o altă travee de 7,5 m fără console Instalația cuprinde 456 capete sprinklere DN 15 - Pn 10 pe o suprafață de 3000mp, la o înălțime de cca 8 m. Detaliile se regăsesc în Caietul de sarcini. Serviciile de verificare și întreținere periodică ale instalațiilor cu sprinklere trebuie să asigure funcționarea permanentă a acestora. În acest sens se vor efectua trimestrial (1 revizie/3 luni - 4 revizii/an) și vor cuprinde cel puțin următoarele: - verificare, demontare, curățare, gresare, ungere la piesele în mișcare - verificare, întreținere la aparatele de măsură și control - verificare la instalațiile electrice - constatare piese/echipamente defecte/necorespunzătoare care necesită reparare/înlocuire (aparate de control și semnalizare, robinete și vane, rețea de conducte, etc.) - întocmirea raportului privind starea sistemului, funcționalitatea acestuia și piesele (echipamentele) defecte (necorespunzătoare) care necesită reparare sau înlocuire - pentru servicii de verificare și întreținere se estimează o valoare de 20.000,00 lei fără TVA; - pentru componenta ce reprezintă contravaloarea pieselor posibil a fi înlocuite în cazul în care pe parcursul activităților de verificare și întreținere se constată defectiuni ale pieselor instalațiilor, se estimează o valoare de 10.000 lei fără TVA. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 Termenul în care entitatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este a 4-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. La solicitările adresate după acest termen entitatea contractantă nu va răspunde.
