
Mentenanța sistem de detectie , semnalizare si alarmare la incendiu- verificarea trimestrială

I.D.: 84136098

Data publicarii 30.06.23

Coduri CPV

50610000-4

Pretul estimativ: 848,60 RON - 848,60 RON

Descriere: Mentenanța sistem de detectie , semnalizare si alarmare la incendiu + sistem de ventilare si evacuare gaze fierbinti. La verificarea trimestrială se controlează: • Sunt analizate toate înregistrările din registrul jurnal și sunt luate măsurile corective necesare pentru a aduce sistemul în stare corectă de funcționare. • Se acționează cel puțin un detector sau declanșator manual de alarmă în fiecare zonă, pentru a testa dacă echipamentul de control și semnalizare primește și afișază semnalul corect, pornește alarma sonoră, și acționează oricare altă indicație sau dispozitiv suplimentare. • Sunt verificate funcțiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control și semnalizare. • Sunt verificate funcțiile de reținere sau eliberare ale ușilor din cadrul sistemului (dacă este cazul). • Sunt efectuate toate testele și verificările specificate de producător, furnizor sau executant. • Este analizată orice modificare structurală sau de destinație care poate afecta cerințele privind amplasarea detectoarelor, declanșatoarelor manuale de alarmare și sirenelor de alarmare. Mentenanța se executa si se factureaza trimestrial -Perioada : Iulie-Septembrie 2023
