

Lucrari de vopsitorie anticoroziva a conductelor supraterane de alimentare cu apa

I.D.: 15561192

Data publicarii	17.10.16	Coduri CPV	45442100-8
Termenul limita pentru depunere:	20.10.16	Pretul estimativ:	9.000,00 RON

Descriere: Lucrarile pentru care se solicita oferta sunt lucrari de vopsitorie anticoroziva a 2 buc. conducte de alimentare cu apa care supratraverseaza albia Somesului Mic in dreptul Podului Traian din Municipiul Cluj-Napoca. Cele 2 conducte sunt din OL-800 cu lungimea de 35 ml fiecare, fiind amplasate in partea din amonte si partea din aval a podului. Suprafata totala a conductelor este de 180 mp. Conductele au fost protejate cu grund si vopsea anticoroziva in doua straturi, culoare albastra, care in timp s-a degradat din cauza condensului aproape permanent, intemperiiilor, expunerii la soare, curentilor de aer, etc. Lucrarile de vopsitorii anticorozive vor cuprinde urmatoarele etape: -decaparea vechii protectii anticorozive (grund + vopsea) pâna la suprafata metalica a conductelor; - grunduirea; -vopsitorie anticoroziva cu vopsea strat I, rezistenta la condens, intemperii, raze solare, curenti aer; -vopsitorie anticoroziva cu vopsea strat II, rezistenta la condens, intemperii, raze solare, curenti aer. Conductele vor fi vopsite în culoarea albastra, culoare care va fi stabilita impreuna cu achizitorul. In prezent, se executa lucrari de reabilitare a podului care supratraverseaza raul Somesul Mic in zona strazii Traian. Conducta aplasata in amonte de pod a fost demontata si transportata la un punct de lucru al Companiei, din Municipiul Cluj-Napoca. Ca atare, lucrarile de vopsitorie pentru aceasta conducta se vor realiza la sol, iar pentru conducta din aval lucrarile se vor realiza la fata locului, necesitand construirea unui esafodaj, deasupra albiei Somesului Mic. Pentru intocmirea corecta a ofertei se recomanda vizitarea amplasamentului pentru conducta amplasata in aval de pod.