

## **„Verificare instalatii de legare la pamant aferente S.E. Turceni”.**

I.D.: 18717379

Documente participare:

- 7-402417.zip

---

Data publicarii	30.03.17	Coduri CPV	71630000-3
Termenul limita pentru depunere:	25.04.17	Pretul estimativ:	9.360,00 RON

---

Descriere: Tipul serviciilor solicitate sunt precizate in Caietul de sarcini nr. 1097 / 25.01.2017. Verificarea instalatiilor de legare la pamant aferente S.E. Turceni are ca scop: ? Prevenirea electrocutarii personalului care utilizeaza instalatia electrica si echipamentul de lucru; ? Prevenirea incendierii cladirilor si distrugerii aparaturii electrice si electronice; Serviciul va consta in: 1. Verificarea prizelor de pamant / rezistentei de dispersie aferente obiectivelor SE Turceni (obiectivele sunt consemnate in Anexa 1 la Caietul de Sarcini). 2. Verificarea tensiunilor de atingere si de pas aferente instalatiilor din SE Turceni (statiile electrice de 110KV si 400KV, etc). 3. Verificarea continuitatii legaturilor de ramificatie la instalatia de legare la pamant aferente obiectivelor stipulate in Anexa 1 la Caietul de Sarcini. Se va emite buletin de verificare individual pentru fiecare priza in parte. Se vor comunica in scris deficientele constatate si masurile de remediere. Verificarea si masurarea se efectueaza conform legislatiei in vigoare cu aparate specifice, omologate si verificate periodic de institutii de metrologie autorizate, cu viza in termen. Periodic, prin personal specializat se masoara valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant, precum si asigurarea continuitatii la instalatiile electrice. Verificarea PRAM reprezinta masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de impamantare si paratrasnetului adica rezistenta ohmica, care trebuie sa fie de maxim 4 O. Toate aceste servicii vor fi executate de personal autorizat ANRE pentru grupa specifica de lucrari, cu experienta in domeniu si care dispune de o dotare de ultima generatie conforma cu standardele si normativele in vigoare. Mentionam faptul ca Laboratorul de înalta Tensiune aferent PRAM - SE Turceni, aparatura utilizata la masuratori si personalul laboratorului nu mai detin autorizatii valabile de functionare, conform normativelor ANRE.

---