



Lucrare reparatie instalatie termica - DRDP Constanta

I.D.: 54655998

Data publicarii	26.02.21	Coduri CPV	45259300-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.163,25 RON - 7.163,25 RON

Descriere: CNAIR SA prin DRDP Constanta doreste sa achizitioneze lucrari de reparatie instalatie termica : - golire instalatie termica; - demontat pompe de circulatie (2 buc); - achizitie si montat pompe de circulatie (2 buc); - probe de functionare pompe de circulatie; - probe de functionare centrale termice; - umplerea instalatiei termice cu apa si verificare - sa nu existe scurgeri de apa si incalzirea completa a caloriferelor; - aerisire instalatie termica; - proba de presiune / etanseitate. Pompele de circulatie vor avea urmatoarele caracteristici tehnice (2 buc): - putere nominala Pmax = 120W; - debit max = 8,2m³/h; - inaltime de pompare max - 7m; - presiune de lucru max = 10 bar; - temperatura fluidului pompat: min - 10 grade C, max 100 grade C. Dupa finalizarea lucrarii se vor efectua probe de functionare si se va semna procesul verbal de receptie.
