

## Servicii de proiectare și Execuție lucrări pentru obiectivul "Infiintare retea de apa in comuna HORODNIC DE JOS, judetul SUCEAVA"

I.D.: 85278766

Documente participare:

- 1. CUAvize.pdf
- 2. Mediu decizie initiala HORODNIC DE JOS.PDF
- 3. Aviz Mediu final.pdf
- 4. SGA.pdf
- 5. Aviz amplasament nr 1005139535 003\_230228\_135554 1.pdf
- 5. Formulare ofertanti.pdf
- 6. Draft contract.pdf
- 2022-13.PDF
- 2022-10-25 Mediu decizie initiala HORODNIC DE JOS.PDF
- Anexa la Formularul de Oferta FINANCIARA - Copy.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- 10. Extrase CF.rar
- Planse Horodnic 1.rar
- Studiu Geo.rar
- Studiu topo part 1.rar
- Studiu topo part 2.rar
- Studiu topo part 3.rar
- AVIZ DSP.pdf
- SF- parte scrisa.pdf
- FisaDate\_DF1186192.pdf
- DUAE\_CERERE\_233249.xml
- raspuns consolidat.pdf
- raspuns consolidat - 3.pdf
- raspuns consolidat - 2.pdf

---

Data publicarii	31.07.23	Coduri CPV	45232150-8 45332000-3 71322200-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	23.08.23	Pretul estimativ:	8.736.447,02 RON - 8.736.447,02 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Servicii de proiectare și Execuție lucrări pentru obiectivul "Infiintare retea de apa in comuna HORODNIC DE JOS, judetul SUCEAVA" Se doreste infiintarea retelei de alimentare cu apa in comuna Horodnic de Jos, judetul Suceava. Lungimea totala a retelei de alimentare cu apa este de 20.869,00 m si se va realiza din tuburi PEHD, PE100RC, Pn10, Dn110mm. Pe reseaua de alimentare cu apa proiectata a fost prevazuta amplasarea unui numat total de 25 camine vane si 42 de hidranti, cu distanta intre ei de maximum 500m. Lungimea totala a conductelor de bransament, in comuna Horodnic de Jos, pe traseul proiectat este de 4.000m si vor fi realizate din PEHD, PE100, Pn10, Dn32. Caminele de bransament (in numar total de 400 buc) vor fi realizate din polipropilena, Dn500mm. Se vor realiza subtraversari prin foraj orizontal in lungime totala de 664m. Datele complete se regasesc in cuprinsul Studiului de fezabilitate atasat prezentei documentatii. Notă! Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Termenul limită în care autoritatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, în a 7-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) și (2), ale art. 161, coroborate cu prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

---

