
Servicii de Revizie Centrala Termica DE DIETRICH de 430KW cu seriile S-02426 / S-02956 si a celor doua arzatoare Ecoflam

I.D.: 75510688

Documente participare:

- SPECIFICATII TEHNICE-REVIZIE CENTRALA TERMICA DE DIETRICH 430KW-2022.pdf

Data publicarii	22.11.22	Coduri CPV	45259300-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.11.22	Pretul estimativ:	15.000,00 RON - 15.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Servicii de Revizie Centrala Termica DE DIETRICH de 430KW cu seriile S-02426 / S-02956 si a celor doua arzatoare Ecoflam Revizia trebuie sa cuprinda urmatoarele operatii tehnice: verificare etanseitate cazan; verificare etanseitate sistem alimentare cu combustibil; verificare si curatire arzator; control presiune combustibil; curatire filtru combustibil; control functionare ansamblu vana gaz; desjchetare/jchetare arzatoare; inlocuire electrozi si calibrare; inlocuire servomotor cazan master; masurare continuitate legaturi si secvente automatizare; control automatizare arzator; inspectie ansamblu cap ardere; inspectie si control ansamblu ventilator; verificare tensiuni de alimentare; verificare tiraj cos fum; evaluare randamente de functionare; analiza gaze arse, cu emitere buletine de analiza; proba de functionare; revizie pentru autorizare ISCIR/CNCIR inclusiv documentatie pentru autorizare.
