

---

## Verificare grupuri electrogene

I.D.: 11394127

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 10.02.16 | Coduri CPV | 50711000-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |              |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 17.02.16 | Pretul estimativ: | 6.000,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|

---

Descriere: SH Caldarusani Grup electrogen tip Pramac model GBW22Y 20 KVA.....  
achizitionat 2014 Voinesti - Jud. Dambovita Grup electrogen tip Pramac model GBL 22  
SB200TDAV02 20 KVA ....achizitionat 2008 ALDENI Jud. Buzau, Malu cu Flori Jud. Dambovita si  
Poiana Brasov Jud. Brasov 3 Grupuri electrogene tip Kipor KDE 12STA3 10 KVA .....  
achizitionate 2008 La aceste grupuri se solicita schimbarea filtrelor de ulei, motorina, aer,  
schimb ulei, verificat antigel si se verifica stadiul curelelor de transmisie, tuburi plastic,  
pornirea automata, bateriile si sistemul de incarcare al bateriilor.

---