

"STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA BĂNIȘOR, JUDEȚUL SĂLAJ"

I.D.: 104744624

Documente participare:

- FisaDate_DF1230039.pdf
- Modele formulare.pdf
- Model contract furnizare_REV Banisor.pdf
- Anexa nr. 2 - Devize investitie.pdf
- Anexa nr. 1 - Piese Desenate.pdf
- Anexa 3 - Fisa Tehnica nr. 3- Aplicatie_platforma administrare statii.pdf
- Anexa 3 - Fisa tehnica nr. 2- Statie de reincarcare rapida 50kW DC22kW AC - CCS2ChademoType2.pdf
- Anexa 3 - Fisa tehnica nr. 1- Statie de reincarcare rapida 50kW DC22kW AC - CCS2Type2.pdf
- CAIET DE SARCINI STATII DE REÎNCĂRCARE.pdf
- DUAE_CERERE_306391.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1155101.pdf
- raspuns consolidat la solicitarile de clarificari.doc

Data publicarii	28.10.24	Coduri CPV	31681500-8 31158100-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	11.11.24	Pretul estimativ:	325.405,13 RON - 325.405,13 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectivul prezentei investiții este de a crea 4 puncte de reîncărcare, prin montarea a 2 stații de reîncărcare, după cum urmează: • Stația de reîncărcare nr. 1 și nr. 2 – Strada Horlaiestilor Stațiile de reîncărcare vor fi formate din două puncte de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție. Se vor monta 2 stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice. Acestea vor fi formate din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, dintre care un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent continuu, la o putere ≥ 50 kW, și un punct de reîncărcare permite reîncărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Stațiile de reîncărcare vor permite reîncărcarea simultană la puterile declarate. Stațiile de reîncărcare vor fi echipate cel puțin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, și cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu. În cadrul proiectului una dintre stații de reîncărcare va asigura, pe lângă încărcarea în curent alternativ și încărcarea multistandard în curent continuu (încărcare CHAdeMO și Combo 2) Stațiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minim 1.6 și dispun de meniu în limba română și în limba engleză. Stațiile de reîncărcare vor respecta standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice). Pe amplasamentul stațiilor de reîncărcare se asigură două locuri de parcare, egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente stațiilor, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice, marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare. Suprafața de teren ocupată este de minim 25mp. Marcajul se va menține pe toată perioada de implementare și monitorizare a proiectului Se prevede semnalizarea corespunzătoare și vizibilă a spațiilor în care sunt instalate stațiile de reîncărcare, în concordanță cu standardele europene și naționale în domeniu, potrivit panoului de informare. Alimentarea stațiilor de reîncărcare se va realiza de la BMPT-ul pus la dispoziție de distribuitorul de energie. Se vor realiza lucrări de construire a unor fundații/postamente de beton, pe care vor fi amplasate stațiile de reîncărcare. Pentru fiecare locație care face obiectul investiției s-au realizat planuri detaliate ale amplasamentelor stațiilor, traseele cablurilor, poziționarea echipamentelor de tip BMP-T, poziționarea echipamentelor de tip Firida de distribuție Tip E și poziționarea stațiilor de reîncărcare, acestea regăsindu-se în piesele desenate anexate acestei documentații. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 8. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 6 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Nota: la calculul termenului de solicitare/răspuns clarificări exprimat în zile, data limită de depunere a ofertelor nu se ia în considerare.
