

SERVICII DE ASISTENȚĂ PENTRU VERIFICARE CENTRALĂ TERMICĂ CE DESERVEȘTE PRIMĂRIA GHEORGHE LAZĂR

I.D.: 77070463

Data publicarii	04.01.23	Coduri CPV	71356100-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 350,00 RON - 350,00 RON

Descriere: Oferta neacceptata in termen: Încălzirea spațiilor aferente sediului Primăriei Comunei Gheorghe Lazăr se realiz cu agent termic produs de o CT echipată cu un cazan, cu puterea de 45 KW pe comb solid, deservit de personal de exploatare instruit. În conf cu art 20 din PT A1-2010, în cazul cazanelor de apă caldă cu putere mai mică de 70 KW, deținătorul nu este obligat să asigure operator autorizat RSVTI. De asemenea în conformitate cu art 39 din PTA1-2010 deținătorii de aparate au printre altele, obligația: c) să efectueze verif tehnice periodice la intervalele stabilite de prescripția tehnică; Conf art 21 alin (1) din PT A1-2010, pentru deținătorii de cazane pentru producerea apei calde este obligatorie verif periodică la un interval de 2 ani, verif realizată de persoane juridice autorizate, ce constă în:

- a) verif existenței "Livretului aparatului", aflat la deținător;
- b) verif integrității aparatului și a menținerii condițiilor inițiale de instalare;
- c) activități de curățare a aparatului, dacă este necesar;
- d) încercarea la presiune hidraulică la cazane efectuată conform art. 29, la intervale de 4 ani;
- e) verificarea și reglarea inst de ardere în scopul realizării unei arderi complete, cu eficiența indicată de producător;
- f) analiza gazelor arse și verif încadrării valorilor în limitele admise;
- g) verif funcț corecte a dispoz de control, reglare și siguranță;
- h) efectuarea verif aplicabile în conf cu condițiile tehnice prevăzute în livretul aparatului precum și în instruct prod.
