

LN 3 -TA4 - GENERATOR 4 - REPARATIE EXCITATIE STATICA TIP ALSTOM DIN CTE BUCURESTI SUD

I.D.: 51859422

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- Model de contract.docx
- Modele formulare.docx
- FisaDate_DF1098595.pdf
- DUAE_CERERE_91730.xml

Data publicarii	24.11.20	Coduri CPV	50532300-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.12.20	Pretul estimativ:	143.665,00 RON - 143.665,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: LN 3 -TA4 - GENERATOR 4 - REPARATIE EXCITATIE STATICA TIP ALSTOM DIN CTE BUCURESTI SUD 1. Executie proiect tehnic privind reparatia panoului de comanda al excitatiei la interfata dintre acesta si dulapul de forta cu tiristoare si dulapul cu ADR (inaintat spre aprobare in CTA ELCEN) 2. Demontarea panoului de comanda existent 3. Montarea panoului de comanda executat conform proiect 4. Executie conexiuni circute secundare intre echipamentele montate in dulapurile excitatiilor Alstom G4 si respectiv interconectiunea cu DCS din CCT2 5. Programare / adaptare software a intregului echipament de excitatie aferent G4 pentru functionarea normala cu echipamentul de excitatie ALSTOM 6. Probe functionale complexe cu grupul oprit pentru verificarea incadrarii panoului de comanda al excitatiei in sistemul ALSTOM si DCS . 7. Probe functionale complexe la PIF grup 4 pentru verificarea incadrarii panoului de comanda al excitatiei in sistemul ALSTOM si DCS. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor : 10. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor clarificarilor/informatiilor suplimentare care au fost adresate de operatorii economici interesati in termenul prevazut mai sus, in a 7 a zi fata de termenul limita de depunere a ofertelor.
